

Fachbereich Technische Verwaltung/60 van Horrick

Anwesend:

Teile des Ausschusses

Einige Bürger (Herr Friedrich, Familie Landau)

Herr Bode

Herr Meier + Mitarbeiter

Firma Beka

Frau Schaar (Schildehalle)

Bad Hersfeld, 13.03.2025

**Im Nachgang zu der Planungs- und Umweltausschuss Sitzung fand die Lichtprobe, terminiert um 18:30 Uhr im Schilde Park statt.**

**Beginn: 18:50 Uhr**

Im Innenhof der U-förmigen Anlage Schilde Halle, THM und altes Verwaltungsgebäude wurden von der Firma Hess und der Firma Beka neue LED-Leuchten vorgestellt. Die dort vorhandenen Bodenstrahler sind defekt, deshalb wurden neue Bodenstrahler ersetzt, vorgestellt in den Lichtstärken 3000, 2700, 2200 Kelvin.

Die Lampen wurden an verschiedenen Positionen positioniert und jeweils auch das Umgebungslicht an und aus geschaltet. Für den Schilde Park wurden dann die Bodenstrahler mit dem 2.200 Kelvin als ausreichend betrachtet und werden dann auch so umgesetzt.

Die vorhandenen Stehlen sollen dann mit Leuchtelementen von 2700 Kelvin LED-Leuchten die alten ersetzen.



van Horrick